

Số: 108 /KL-TTra

Quảng Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTra ngày 16 tháng 09 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/11/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Có trụ sở chính: Thôn An Mã, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 3101034635, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu, ngày 30/6/2017; thay đổi lần thứ 01, ngày 07/8/2020.

- Công ty có 01 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu Thành Thắng tại Km 1044+800 (Phải tuyến), đường Hồ Chí Minh (Nhánh Đông), xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 16/GCNĐĐK-SCT ngày 10/6/2020 do Sở Công thương cấp có giá trị đến ngày 10/6/2025.

- Công ty kinh doanh các mặt hàng chính là xăng, dầu. Nguồn xăng dầu do Công ty xăng dầu Quảng Bình cung cấp (theo Hợp đồng nhượng Quyền thương mại số 06/2020/HĐNQTM có giá trị từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2025).

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng, kết quả như sau:

2.1. Về hồ sơ pháp lý

- Công ty có đầy đủ hồ sơ về điều kiện kinh doanh xăng dầu.
- Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.



2.2. Về quản lý đo lường trong kinh doanh xăng dầu

- Công ty quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, gồm: 04 cột đo xăng dầu (02 cột đo xăng RON 95-III; 02 cột đo dầu DO 0,05S). Các cột đo xăng dầu được Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thủ nghiệm Quảng Bình kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian có hiệu lực đến 24/10/2024.

- Về phê duyệt mẫu: Tất cả các cột đo xăng dầu đang sử dụng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt mẫu và trong thời gian có hiệu lực (theo Quyết định số 1590/QĐ-TĐC ngày 24/7/2019 có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2027).

- Kiểm tra tại Cửa hàng Xăng dầu Thành Thắng kết quả như sau:

+ Đã trang bị đầy đủ ca đong, bình đong, gồm: 1 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít.

+ Có hồ sơ xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng tháng tự kiểm tra.

+ Kiểm tra 04/04 cột đo (02 cột đo xăng RON 95-III, 02 cột đo dầu DO 0,05S) có tem kiểm định, niêm phong kẹp chì còn nguyên (mang dấu N223). Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định.

+ Kiểm tra sai số về đo lường đối với 04/04 cột đo dầu có sai số về đo lường đạt yêu cầu theo ĐLVN 10:2017 (có Biên bản xác định sai số đo lường và niêm phong cột đo xăng dầu ngày 25/9/2024 kèm theo).

2.3. Về quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

- Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn công bố áp dụng do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành và công bố tại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm xăng dầu tại Quyết định 28/PLX-QĐ-TGD ngày 31/01/2023 gồm: TCCS 01:2023/PLX Xăng không chì RON 95; TCCS 03: 2023/PLX Nhiên liệu Diezen (DO).

- Đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, được ban hành theo Quyết định số 36/QĐ-TT ngày 01/07/2022 về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý bao gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty nhằm kiểm soát chất lượng xăng dầu đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Kết quả kiểm tra thực tế tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu như sau:

+ Về ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo: tại thời điểm thanh tra Công ty đang kinh doanh xăng RON 95-III, dầu DO 0,05S; 04/04 cột đo đã thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về chủng loại xăng dầu kinh doanh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN

số 23/2013/TT-BKHHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

3.1.3. Về quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu:

- Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn công bố áp dụng do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành và công bố tại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm xăng dầu tại Quyết định 28/PLX-QĐ-TGD ngày 31/01/2023 gồm: TCCS 01:2023/PLX Xăng không chì RON 95; TCCS 03: 2023/PLX Nhiên liệu Diezen (DO).

- Đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để kiểm soát chất lượng xăng dầu nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Về ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo: 04/04 cột đo tại cửa hàng đã được kiểm tra thông báo công khai ở vị trí để nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về chủng loại xăng dầu kinh doanh theo quy định tại QCVN 1:2022/BKHHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học được ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-BKHHCN ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.2. Về tồn tại, khuyết điểm: Không

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.

5. Yêu cầu, kiến nghị

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; và có trách nhiệm niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Công ty, trong thời gian niêm yết là 15 ngày liên tục, kể từ khi công bố kết luận thanh tra.

Thanh tra Sở theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra này./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH TMTH Thành Thắng;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ phụ trách;
- TT UD và TK KH&CN
(Công khai KL TTra trên Trang TT điện tử của Sở);
- Lưu: TTra, HS.



Nguyễn Xuân Song